

Al Comune di:

Acri  
0984.95403

Santa Sofia D'Epiro  
0984.957956

San Demetrio Corone  
0984.956966

Vaccarizzo Albanese  
0983.84001

San Cosmo Albanese  
0984.84078

San Giorgio Albanese  
0983.86025

Bisignano  
0984.951178

Rose  
0984.90102

Luzzi  
0984.549239

p.c. Acque Potabili  
Sede di Rende  
0984.830439

p.c. Prefettura di Cosenza  
0984.8980666

Cosenza li, 21.06.2020 Prot. 380  
Oggetto: Blocco impianto di potabilizzazione Trionto.

Con la presente si comunica che, la qualità dell'acqua grezza in ingresso presso l'impianto in oggetto ha registrato alti valori di torbidità, pertanto il processo di potabilizzazione dell'acqua è stato sospeso e l'erogazione sarà garantita fino all'esaurimento della vasca di accumulo, presumibilmente fino le ore 01:30 di domani mattina, Lunedì 22.06.2020.

Le sole utenze del Comune di Bisignano, Luzzi e Rose, saranno alimentate dal campo pozzi Mucone e si registrerà una riduzione della fornitura idropotabile.

Il ns. personale impegnato nella gestione dell'impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni gestionali possibili, al fine di rendere l'impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico - fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza  
Geom. Bernardino Costanzo

