

Al Comune di: Acri
protocollo.acri@pec.it, Protezionecivileacri@pec.comuneacri.gov.it,

Santa Sofia D'Epiro
ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it

San Demetrio Corone
sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it
posta@comune.sandemetriocorone.cs.it

Vaccarizzo Albanese
protocollo.vaccarizzoalbanese@asmepec.it
tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it

San Cosmo Albanese
tecnico.sancosmoalbanese@asmepec.it
protocollo.sancosmoalbanese@asmepec.it

San Giorgio Albanese
anagrafe.sangiorgioalbanese@asmepec.it
tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.it

Bisignano
comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Rose
protocollo.comune.rose.cs@pec.it

Luzzi
protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it
ufficiotecnico@comunediluzzi.legalmail.it

p.c. Acque Potabili
apservizidricintegrati@legalmail.it
acquepotabilisii@pec.it

p.c. Prefettura di Cosenza
protocollo.prefcs@pec.interno.it
servizitecnici.pref_cosenzainterno.it

Cosenza, li 23.01.2021

Oggetto: Blocco impianto di potabilizzazione Trionto.

Con la presente si comunica la sospensione del trattamento a causa dell'elevata torbidità dell'acqua grezza in ingresso, dovuta alle forti piogge.



L'erogazione sarà garantita fino all'esaurimento della vasca di accumulo, presumibilmente fino le ore 09:00 del 24/01/2021.

La fornitura ai Comuni di Bisignano, Luzzi e Rose, sarà garantita attraverso il campo Pozzi Mucone.

Il personale impegnato nella gestione dell'impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni, al fine di rendere l'impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena i parametri chimico fisici rientreranno nella norma.

Distinti Saluti

Angelo Vespasiano