

Spett.le Sindaco del Comune di ACRI  
protocollo.acri@pec.it

Spett.le Sindaco del Comune di Santa Sofia D'Epiro  
ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it

Spett.le Sindaco del Comune di San Demetrio Corone  
sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it

Spett.le Sindaco del Comune di VACCARIZZO ALBANESE  
tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it

Spett.le Sindaco del Comune di SAN COSMO ALBANESE  
tecnico.sancosmoalbanese@asmepec.it

Spett.le Sindaco del Comune di SAN GIORGIO ALBANESE  
tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.it

Spett.le Sindaco del Comune di BISIGNANO  
comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it

Spett.le Sindaco del Comune di ROSE  
protocollo.comune.rose.cs@pec.it

Spett.le Sindaco del Comune di LUZZI  
ufficiotecnico@comunediluzzi.legalmail.it  
p.c. ACQUE POTABILI  
apservizidricintegrati@legalmail.it

p. c. Ufficio del Governo della Prefettura di Cosenza  
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza, li 08.02.2021 Prot. 96

Oggetto: Blocco impianto di potabilizzazione "Trionto".

Con la presente si comunica che, la qualità dell'acqua grezza in ingresso presso l'impianto in oggetto ha registrato alti valori di torpidità, pertanto il processo di potabilizzazione dell'acqua è stato interrotto alle ore 08,00 di oggi, Lunedì 08.02.2021 e l'erogazione sarà garantita fino alle ore 24,00 di oggi, Lunedì 08.02.2021. Il ns. personale impegnato nella gestione dell'impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni gestionali possibili, al fine di rendere l'impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico - fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

I comuni di: ROSE-BISIGNANO e LUZZI, saranno serviti da solo Campo Pozzi Mucone.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza  
Geom. Bernardino Costanzo

