

Spett.li Comuni di:

Acri

servizioidrico@pec.comune.acri.cs.it

protezionecivileacri@pec.comuneacri.gov.it

San Cosmo Albanese

tecnico.sancosmoalbanese@asmepec.it

protocollo.sancosmoalbanese@asmepec.it

San Demetrio Corone

posta@comune.sandemetriocorone.cs.it

sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it

mail.sandemetriocorone@asmepec.it

San Giorgio Albanese

tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.it

Santa Sofia d'Epiro

ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it

Vaccarizzo Albanese

protocollo.vaccarizzoalbanese@asmepec.it

tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it

e p.c. **Ill.mo Sig. Prefetto di Cosenza**

protocollo.prefcs@pec.interno.it

Bonifati, li 11 dicembre 2022

Prot. n. 203

Oggetto: Acquedotto Sila Greca – Blocco temporaneo dell'Impianto di potabilizzazione Trionto.

Si comunica agli Enti in indirizzo che, a causa degli alti valori di torbidità registrati dall'acqua grezza in ingresso presso l'impianto in oggetto, nella nottata scorsa è stato necessario interrompere il processo di potabilizzazione dell'acqua e che, pertanto, l'erogazione idropotabile potrà essere garantita dall'impianto medesimo fino all'esaurimento della vasca di accumulo, che è previsto per le **ore 12:30 di oggi domenica 11.12.2022.**


Si precisa inoltre che il ns. personale impegnato nella conduzione dell'Ipot in questione sta provvedendo a effettuare tutte le operazioni gestionali possibili e monitorare i parametri dell'acqua grezza in modo da rendere l'impianto medesimo predisposto al ripristino del trattamento a regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico-fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

Distinti saluti


SORICAL S.P.A.

Il Responsabile della Sede ~~Zonale~~ di Cosenza

~~P.I. Angelo VESPASIANO~~



c.c. Responsabile Compartimento Nord: *p.mainieri.colloraf@soricalspa.it*
c.c. Struttura di comunicazione Sorical: *comunicazione.sotical@soricalspa.it*



COMUNE DI ACRÌ

Provincia di Cosenza

AVVISO SORICAL

EROGAZIONE IDRICHE

La Sorical, con nota prot. n. 203 del 11/12/2022, avvisa che, causa blocco dell'impianto di potabilizzazione "Trionto", l'erogazione dell'acqua potrà subire interruzione per la popolazione servita dai serbatoi:

1. Settarie – Macchia;
2. San Giacomo d'Acri;
3. Sorbo – Serralonga – Pertina;
4. Cotura;
5. Schito;
6. San Benedetto - San Angelo;
7. Duglia;
8. Ordichetto – Vallonecupo;
9. San Lorenzo - Cocozzello;

Dalla Residenza Municipale, 12 dicembre 2022.



Il Responsabile del Settore
Ing. Francesco Giorgio