



COMUNE DI ACRI


Provincia di Cosenza

AVVISO SORICAL

La Sorical, con nota prot. n.578 del 26/09/2023, avvisa che, causa blocco dell'impianto di potabilizzazione "Trionto", l'erogazione dell'acqua potrà subire interruzione per la popolazione servita dai serbatoi:

1. Settarie – Macchia;
2. San Giacomo d'Acri;
3. Sorbo – Serralonga – Pertina;
4. Cotura;
5. Schito;
6. San Benedetto - San Angelo;
7. Duglia;
8. Ordichetto – Vallonecupo;
9. San Lorenzo - Cocozzello;

Dalla Residenza Municipale, 26 settembre 2023.



Il Responsabile del Settore Vicario
ing. Raffaele Notte

Sube
by GPT
URGENTISSIMO



Ai Comuni di
ACRI
protocollo.acri@pec.it
SANTA SOFIA DE PIRO
ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it
SAN DEMETRIO CORONE
sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it
VACCARIZZO ALBANESE
tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it
SAN COSMO ALBANESE
tecnico.sancosmoalbanese@asmepec.it
SAN GIORGIO ALBANESE
tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.it

p. c. Ufficio del Governo della
PREFETTURA DI COSENZA
protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza, li 26.09.2023 Prot.578

Oggetto: Blocco impianto di potabilizzazione "Trionto" per alti valori di torbidità grezza.

Con la presente si comunica che, la qualità dell'acqua grezza in ingresso presso l'impianto in oggetto ha registrato alti valori di torbidità, pertanto il processo di potabilizzazione dell'acqua è stato interrotto, dalle **ore 05.40 di oggi Martedì 26.09.2023**; l'erogazione sarà garantita fino ad esaurimento della vasca di accumulo e presumibilmente fino alle **ore 15.00 di oggi Martedì 26.09.2023**.

Il ns. personale impegnato nella gestione dell'impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni gestionali possibili, al fine di rendere l'impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico - fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano