

Spett.li Comuni di:

**Acri**

*servizioidrico@pec.comune.acri.cs.it*

*protezionecivileacri@pec.comuneacri.gov.it*

**San Cosmo Albanese**

*tecnico.sancosmoalbanese@asmepec.it*

*protocollo.sancosmoalbanese@asmepec.it*

**San Demetrio Corone**

*posta@comune.sandemetriocorone.cs.it*

*sindaco.sandemetriocorone@asmepec.it*

*mail.sandemetriocorone@asmepec.it*

**San Giorgio Albanese**

*tecnico.sangiorgioalbanese@asmepec.it*

**Santa Sofia d'Epiro**

*ufficioprotocollo.santasofiadepiro@asmepec.it*

**Vaccarizzo Albanese**

*protocollo.vaccarizzoalbanese@asmepec.it*

*tecnico.vaccarizzoalbanese@asmepec.it*

**Bisignano**

*comune.bisignano.lavoripubblici@pec.it*

**Luzzi**

*protocollogenerale@comunediluzzi.legalmail.it*

*ufficiotecnico@comunediluzzi.legalmail.it*

**Rose**

*protocollo.comune.rose.cs@pec.it*

*utc.rose.cs@asmepec.it*

**Acque Potabili S.r.l.**

*apservizidricintegrati@legalmail.it*

e p.c. **Ill.mo Sig. Prefetto di Cosenza**

*protocollo.prefcs@pec.interno.it*

Bonifati, li 7 gennaio 2024

Prot. n. 06

**Oggetto:** Acquedotto Sila Greca – Blocco temporaneo dell’Impianto di potabilizzazione Trionto.

Si comunica agli Enti in indirizzo che, a causa degli alti valori di torbidità registrati dall’acqua grezza in ingresso presso l’impianto in oggetto, nella mattinata di oggi domenica 07.01.2024 è stato necessario interrompere il processo di potabilizzazione dell’acqua e che, pertanto, l’erogazione idropotabile potrà essere garantita dall’impianto medesimo fino a esaurimento della vasca di accumulo, che è previsto per le ore 09:00 ca. di domani, lunedì 08.01.2024.

Si informa inoltre che le utenze dei Comuni di Bisignano, Luzzi e Rose servite dallo schema idrico in oggetto verranno ad essere alimentate dall’impianto di sollevamento Pozzi Mucone in fase di attivazione.

Si precisa infine che il ns. personale addetto alla conduzione dell’Ipot in questione è impegnato a effettuare tutte le operazioni gestionali possibili, al fine di rendere l’impianto medesimo predisposto al ripristino del trattamento a regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico-fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

Distinti saluti

SORICAL S.P.A.

Il Responsabile della Sede ~~Zonale~~ di Cosenza

P.I. *Angelo VESPASIANO*



c.c. Responsabile Compartimento Nord: *p.mainieri@soricalspa.it*

c.c. Struttura di comunicazione Sorical: *adriano.mollo@soricalspa.it*

**sorical s.p.a.** - SEDE LEGALE: VIALE EUROPA, 35 - LOCALITÀ GERMANEIO - 88100 CATANZARO

CAPITALE SOCIALE: € 13.400.000,00

REGISTRO IMPRESE DI CATANZARO R.E.A. 169545 - P.IVA E C.F. 02559020793